

Konszignáció

1. Pipelife KGAL 315/160/160 elágazós tisztító akna
2. HL510 Npr -típusú padlóösszefolyó rm. fedráccsal
3. Honeywell FF06 AA 3/4" vízszűrő
4. Hajdú Z 80 EK-1 -típusú 80L -es villanybojler
5. Szelepes osztó hidegvízre 1"-3/4" 10 kör
6. Szelepes osztó melegvízre 1"-3/4" 5 kör
7. Immergas Victrix EXA 28 ERP -tip fali kondenzációs gázkazán

Megjegyzés

Az épületen belüli és az épületen kívüli lefolyócsövek anyaga PipeLife -típusú PVC-KA illetve PVC-KG müanyag lefolyócső tokos - gumigyűrűs kötésekkel szerelve, földárokban, aljzaton illetve falhoronyban vezetve.
A minimális lejtés 1,0% a lefolyási iránynak megfelelően.
Az épületen kívüli vízvezetékeket min. 1,0m földtakarással kell ellátni.
Az aljzatban illetve falhoronyban vezetett hideg -melegvíz vezetékek anyaga Comap ötrétegű műanyagcső menetes és préselt kötésekkel szerelve.
A hideg és melegvíz vezetékeket NMC-Climaflex Stabi 6mm vtg. tekercses csőhéjjal kell ellátni.

Jelmagyarázat

- Szennyvíz vezeték
- Hidegvíz vezeték
- Melegvíz vezeték

Czétány Mérnöki Iroda
7200 Dombóvár, Tóth E. u. 2.
Lev.c.: 7201 Dombóvár, Pf. 88.
Tel.: +36 20 936 3396 · czetanyl@lavent.hu

Dátum: 2017.11	Megrendelő: Kocsola Község Önkormányzata 7212 Kocsola Kossuth Lajos u.59	Tervtípus: Kiviteli
Tervező: Czétány László épületgépész tervező gázipari szakértő G-T-17-0211, G-kT-17-0211 G-A-14/17-0211	Munka megnevezése: Közösségi ház 7212 Kocsola Kossuth Lajos u.58	Rajzszám: GV-01
	Tervlap: Vízellátás-csatornázás Alaprajz	Lépték: M 1:50
		Lapméret: A1