



Kapocsjelölés	0/1	0/2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Leágazás megnev.	Tűlfeszültség levezető	Betáplálás FM felől	Betáplálás Napielem AC elosztó felől	Tűzhely, Páraelszívó kiállás	Bojler kiállás	Kazán dugalj	Vészhiví	Tűzvédelem	Kijáratjelző	01 Közöségi tér dugalj	02 Közöségi tér dugalj	03 Iroda dugalj	04 Iroda dugalj	06 Teakonyha dugalj	05 Iroda dugalj	08 Női WC, 11 Akm.WC világítás
Típus		H05VV-F (MT)	H05VV-F (MT)	H05VV-F (MT)	NYM-J (MB-Cu)	NYM-J (MB-Cu)	NYM-J (MB-Cu)	NYM-J (MB-Cu)	NYM-J (MB-Cu)	NYM-J (MB-Cu)	NYM-J (MB-Cu)	NYM-J (MB-Cu)	NYM-J (MB-Cu)	NYM-J (MB-Cu)	NYM-J (MB-Cu)	NYM-J (MB-Cu)
Keresztmetszet		5x10 mm <sup>2</sup>	5x10 mm <sup>2</sup>	5x4 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>
Teljesítmény																
Megjegyzés		L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Dátum :	2017.11.29.		Vevő : Kocsola Község Önkormányzata					Tervező : Buda József			Rajzoló : Kovács Imre 14-00842					
Név :	FE elosztó		Cím : 7212 Kocsola Kossuth 59.					Cím : 7200 Dombóvár, Viola u. 17.			Rajzsám : VT 26-3/2017					
Projekt :			Megnevezés : FE elosztó villamos kiviteli terve					Jogosultság : V-17-0624			Oldalak : 1 / 2					