



Megjegyzés:

A fűtési vezetékek anyaga MSZ EN 1057 szerinti minőségű részcső, szabadon vezetve, menekési és lágyforrasztásos kötésekkel szerelve.

A hőleadók Immergas Immerpan -típusú fehér acéllenyez lapradiátorok.

A radiátorszelepek Herz -típusú termostatikus radiátorszelepek, termostátfejekkel felszerelve. A visszatérő elzárók szintén Herz típusúak.

A rendszer magas pontjainál gondoskodni kell a légelentésről, az alacsony pontoknál az üríthetőségről.

Konszignáció

1. Immergas Victrix EXA 28 ERP -típ fali kondenzációs gázkazán
2. Reflex N 35 -típusú, 35L -es zárt táguilási tartály pe=1,5bar
3. Ferrox Totalfilter -típusú mágneses iszapleválasztó - 1"
4. Computerm Q7 -típusú helyiségtermosztát
5. Immergas külső hőmérséklet érzékelő

Jelmagyarázat:

- Fűtés előremenő
- Fűtés visszatérő

Dátum: 2017.11	Megrendelő: Kocsola Község Önkormányzata 7212 Kocsola Kossuth Lajos u.59	Tervtípus: Kivitei
Tervező: Czékány László építész G-T-17-0211, G-O-17-0211	Munka megnevezése: Közösségi ház 7212 Kocsola Kossuth Lajos u.58	Rajzszám: GF-01
Czékány László építész G-T-17-0211, G-O-17-0211	Tervlap: Központi fűtés Alaprajz	Lapcím: M 1:50
		Lapcím: A2