



A gyártó által megadott maximális 60/100 -as függőleges kivezetés egyenértékű hosszúsága, koncentrikus kivezetés esetén: 14,4 m lehet. Jelen esetben a kivezetés egyenértékű hosszúsága 4,5 m. 4,5 m < 14,4 m így az égéstermék elvezető és égési levegő bevezető rendszer megfelelő.

(gyártó által megadott egyenértékű hosszúságok)

#### Konszignáció

1. EKB-10/G53 -típusú nyomásszabályozó  
( $\Delta p_{be} = 0,1-6 \text{ bar}$   $q_{ki} = 26,5 \text{ m}^3/\text{h}$ )
2. BK-G4 -típusú hőkompenzációs gázmérő, (0,04-6,0  $\text{m}^3/\text{h}$ )
3. Perőgáz T21 R -típusú fali szabályozó-mérő állomás
4. Immergas Victrix EXA 28 ERP -típ fali zárt égésterű kondenzációs kombi gázkazán  $Q = 28,4 \text{ kW}$   $P = 27,7 \text{ kW}$ ; 2,56  $\text{m}^3/\text{h}$ ; IPX5D "C33"
5. Immergas  $\varnothing 60/100 \text{ Pps/Alu}$  karimás indító idom
6. Immergas  $\varnothing 60/100 \text{ Pps/Alu}$  egyenes vizsgáló idom
7. Immergas  $\varnothing 60/100 \text{ Pps/Alu}$  koncentrikus toldócső  $L = 1000 \text{ mm}$
8. Immergas  $\varnothing 60/100 \text{ Pps/Alu}$  függőleges kivezető készlet, ferdetető átvezető lemezzel

#### Jelmagyarázat:

- Középnyomású leágazó vezeték - meglévő
- Kisnyomású fogyasztói vezeték

|                  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|
| Dátum: 2017.11   |  | Czétány Mémőkü Troda<br>7200 Dombóvár, Tóth E. u. 2.<br>Lev.c.: 7201 Dombóvár, Pf. 88.<br>Tel.: +36 20 936 3396 • czetany@lavent.hu |  |
| Tervező: 2017.11 |  | Megrendelő: Kocsola Község Önkormányzata<br>7212 Kocsola Kossuth Lajos u.59   |  |
| Tervező: 2017.11 |  | Munka megnevezése: Közösségi ház<br>7212 Kocsola Kossuth Lajos u.59   |  |
| Tervező: 2017.11 |  | Tervlap: Gázellátás<br>Függőleges csőterv   |  |
| Tervező: 2017.11 |  | Lapméret: A3  |  |