

Megbízó:	Kocsola Község Önkormányzata
Projekt:	Közösségi ház Kocsola
Projekt-sz.:	VT 26/2017

A földelőszonda hosszának számítása az MSZ EN 62305-3

1. „A” típusú földelőrendszer

Ez az elrendezés függőleges, vagy vízszintes földelőkből áll, melyeket a védendő építményen kívül telepítünk és minden levezetővel összekötünk.

Védelmi osztály:

LPS III



Földelő fajtája:

Függőleges (vagy ferde) földelő



Talaj fajlagos ellenállása:


100,0 Ωm

Földelő l1 minimális hossza:

2,5 m

(Az értéket a program automatikusan számítja!)

(lásd a 2. ábrát az MSZ EN 62305-3)



A színes cellák hátterének jelentése:

Beviteli mező

Köztes eredmény

Végeredmény